

## Anlage 4

# Abnahmeprotokoll der Feuerwehren im Kreis Paderborn

---

### Abnahmeprotokoll

Zurück an:

**Kreisleitstelle Paderborn**  
**Flughafenstr. 34**  
**33142 Büren**

*Ansprechpartner:*  
*Telefon: 02955 7676-3332*  
*Telefax: 02955 6871*  
*lts-datenversorgung@kreis-paderborn.de*

**Abnahmeprotokoll** für die

- Aufschaltung  
 Abschaltung  
 Änderung

Grund: \_\_\_\_\_

### Von Übertragungseinrichtungen und Brandmeldeanlagen im Kreis Paderborn

**Brandmeldeanlage Nr:** \_\_\_\_\_

**Objekt:**

Name des Objektes : \_\_\_\_\_  
Straße : \_\_\_\_\_  
PLZ und Ort : \_\_\_\_\_  
Telefon : \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

**BMA Errichter** : \_\_\_\_\_ **Wartungsfirma:** \_\_\_\_\_

### Kontrolle der BMA Komponenten

1. Feuerwehrschlüsseldepot	einwandfreie Funktion	Mangel / Bemerkungen
- Kastenschloss installiert		
- Funktion FSD geprüft		
- Sicherheitsschlüssel ist der GHS		
- GHS max. 3 Schlüssel hinterlegt		
- Transponder Systeme ?		
- Freischaltelement installiert		
- Freischaltelement Auslösung geprüft		
- grüne Blitzleuchte über dem FSD		

<b>2. Brandmeldeanlage / FIS</b>	einwandfreie Funktion	Mangel / Bemerkungen
<b>Feuerwehrbedienfeld</b>		
- städt. Schließung installiert		
- Bedienfeld betriebsbereit		
- Kontrollleuchten Sichtprüfung		
- Prüfung ÜE Taste Übertragung		
- Prüfung der Akustik Taste		
- Alarmproben zur Einsatzzentrale		
- Betriebsbuch vorhanden im FIS		
- Eintragungen Betriebsbuch,		
- Störungsmeldung, Weiterschaltung		
<b>Feuerwehrranzeigetableau</b>		
- Kontrollleuchten		
- Anzeige Display		
- Tasten		
<b>Feuerwehrlaufkarten</b>		
- Laufkarten vollzählig		
- Laufkarten mit Reiter u. Nr.		
- Angriffswege i.O. und eingetragen		
<b>3. Überwachung Auslösebereiche, Flächendeckung</b>	Stichproben i.O.	Mangel / Bemerkungen
- Optische Rauchmelder		
- Wärme- oder Flammenmelder		
- Mehrfachkriterien Melder		
- Rauchansaugsysteme		
- Linearmelder		
- Rauchmelder im Raum BMA		
- Melderkennzeichnung i.O		
<b>4. Feuerwehrplan</b>	vollzählig vorhanden	Mangel / Bemerkungen
- Fw-Plan gemäß DIN 14095		
- Objektinformationen DIN A 4		
- Pläne in DIN A 3 quer in Folien		
- Übersichtsplan		
- Geschosspläne		
<b>5. Löschanlage</b>	Funktion, Bauteile	Mangel / Bemerkungen
- Zugänglichkeit		
- Kennzeichnung der Räume		
<b>6. Sonstiges / Betreiberinfos</b>		Mangel / Bemerkungen
Kennzeichnung Zugänge, Türen BMZ		
Sachverständigenabnahme BMA		
Übergabe durch Errichter		
Sind Personen in BMA eingewiesen		
Transponder jährliche Prüfung		

