

Hinweise zum Leistungsnachweis 2022

31.03.2022

**Übungslage: „Wasserentnahmestelle Unterflurhydrant,
Brandbekämpfung mit B-Rohr und 1 (bzw. 2) C-Rohren.“**

Auftrag: „Staffel (bzw. Gruppe) N.N. zur Brandbekämpfung mit B-Rohr und 1 (bzw. 2) C-Rohren vor!“

Empfohlene Literatur zur Vorbereitung der diesjährigen Übung:

(Die Auflistung ist nicht abschließend; es sind die kompletten Vorschriften anzuwenden.)

VdF NRW „Richtlinie zur Durchführung des Leistungsnachweises“

(Die Richtlinien des ehemaligen LFV NRW sind zur Übungsvorbereitung ausdrücklich –nicht- empfohlen.)

DGUV Regel 105-049 Feuerwehren - Kap. 3.3: „Persönliche Schutzausrüstungen“

DGUV Regel 105-049 Feuerwehren - Kap. 4.1: „Verhalten im Feuerwehrdienst“

DGUV Regel 105-049 Feuerwehren - Kap. 4.2: „Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen“

DGUV Regel 105-049 Feuerwehren - Kap. 4.4: „Wasserförderung“

DGUV Regel 105-049 Feuerwehren - Kap. 4.5: „Betrieb von Feuerwehrfahrzeugen“

FwDV1, Kap. 2 „Persönliche Schutzausrüstung“

FwDV1, Kap. 3 „Einsatzrüstung“

FwDV1, Kap. 4 „Auslegen von Druckschläuchen“

FwDV1, Kap. 5 „Handhabung und Bedienung von wasserführenden Armaturen“

FwDV1, Kap. 6 „Wasserentnahme“

FwDV3, Kap. 3 „Sitz- und Anstreueordnung“

FwDV3, Kap. 5 „Einsatzablauf in Gruppe, Staffel und Selbständigem Trupp“

ergänzende Hinweise bzw. Festlegungen:

- Die „Persönliche Schutzausrüstung“ nach FwDV1 ist –vor- dem Einsatzauftrag anzulegen.
- Die „Einsatzrüstung“ nach FwDV1 ist –nach- dem Einsatzauftrag vom Fahrzeug zu entnehmen.
- Das Handsprechfunkgerät ist nach FwDV1 Einsatzrüstung des Gruppenführer und des Melders.
- Es sind mindestens 5 (Staffel: 3) C-Druckschläuche vorzubringen.
- Nach der Brandbekämpfung übermittelt der Einheitsführer (Gruppe: über den Melder) eine Rückmeldung.

Zunächst ist das B-Rohr zügig vorzunehmen. Der Einheitsführer führt durch seine Befehle keine Veränderung der Standard-Aufgabenverteilung in der Mannschaft nach FwDV3, Kap. 5.2 herbei.

Zur besseren Lesbarkeit ist das Ausfüllen des Meldeformulars mit dem PC erwünscht.